

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lagerlokal, f.d. ladugårdsbyggnad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 19:56:53 om brand. Utryckningsstyrkan bestod av 10 man. Vid framkomsten rök det från väggen i byggnaden. Räddningstjänsten rev ner och släckte väggen efter att brandskadan hade dokumenterats med foto. Branden upptäcktes av en väktare som larmade räddningstjänsten med telefon, 112.

UNDERSÖKNING

Många fastigheter av liknande karaktär som rubricerande fastighet har varit föremål för anlagd brand och försök till anlagd brand. Denna gång gick det bra tack vare att en väktare var i närheten och kände röklukt från branden och snabbt kunde larma.

SPRIDNINGSRISK

Huset ligger långt bort från närliggande hus men har en betydande brandbelastning, varför risk för spridning till närliggande hus ej kan uteslutas.

SLUTSATS

Branden var anlagd.

ERFARENHETER

Byggnaden har under en längre tid stått oanvänd, det är därför bra att vakter går bevakningsronder på detta och på liknande objekt.