

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i postkontor.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kriminaltekniker NN, Polismyndigheten samt en intervju av insatsledare AA av brandutredare Per Ahlberg.

HÄNDELSEN

Stort larm på deltidstationen i C och på huvudstationen den xx-xx-xx, klockan 19.18. Från C åker bilarna 241, 242 och 243.

Huvudstation stöttar med 201, 203 och 218 med insatsledare AA.

När C anländer är alla rutor hela. De ser branden i ett personalutrymme innanför ett fönster. Hela lokalen är rökfylld, dörrarna är svårforcerade på grund av att verksamheten är en post. Man beslutar sig för en inträngningsväg genom ett fönster men först avlägsnas gallret, rökdykare klättrar in och släcker branden i ett personalutrymme, det brinner i skåpet som innehåller ett trinettekök. När huvudstation anländer får de till uppgift att ventiler vinden. Hela postlokalen är rökskadad och ett omfattande saneringsarbete påbörjas direkt med hjälp av räddningstjänstens personal. Utrymmet där branden startade är både brand- och rökskadat.

UNDERSÖKNINGEN

Huset är en betongkonstruktion byggd i början av xx-talet. Två verksamheter finns i byggnaden, en affär och ett postkontor, avskilda från varandra med en brandcellsgräns som fungerade utmärkt vid detta tillfälle. Personalen lämnade lokalen ungefär klockan 18.30 och larm inkom till SOS 19.18 så tiden stämmer ganska bra med händelseförloppet.

SAMMANFATTNING

Ännu en gång är trinetteköket boven i dramat. Konsekvenser av branden blev att posten såg sin chans att lägga ner postkontoret.