

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Lägenhetsbrand.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Tommy Broholm Räddningstjänsten, AA och BB krimtekniker.

## **OBJEKTET**

Flerfamiljshus med stomme och valv i betong, mellanväggar av dubbel gips och träregel. Fastigheten byggd i slutet av 19xx - talet. 7 lägenheter i varje trappuppgång.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Tidningsbudet känner röklukt i trapphuset och larmar räddningstjänsten. Rökdikare släcker branden som är koncentrerad till startföremålet. Ingen hemma i lägenheten. Kraftig rökutveckling i lägenhet och trapphus, dessa rökventileras. 1 lägenhet förutom brandlägenheten utrymdes.

## **UNDERSÖKNING**

Ganska snart kunde konstateras att branden startat i en soffa i vardagsrummet. Vad som orsakat branden är svårt att fastställa, de yttre omständigheterna gör att misstankarna faller mot en kvarglömd cigarettfimp. Vid undersökningen framkom vissa brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Både horisontella och vertikala genomföringar av vatten och avloppsrör. Rök hade spridit sig till motsvarande lgh i angränsande trapphus. Fastighetsägaren är uppmärksam på bristerna och funderar på åtgärder.

## **ERFARENHET**

Ännu en gång visar det sig att tidig upptäckt och kort insatstid är mycket värdefullt för att skadorna vid en brand skall minimeras.