

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i container och garage.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg Räddningstjänsten xx-xx-xx.

HÄNDELSEN

Litet larm container brand på huvudstation bil 202 åker mot platsen när dom kommer fram ser dom att det också brinner i garage väggen och begär direkt om förstärkning.

Stort larm dras och bilarna 201, 203 och 218 med insatsledare NN åker

mot brandplatsen. Det brinner i en uppsamlingsplats för tidningar och några

plasttunnor utav strålningsvärmern har även regelverket i garagebyggnaden tagit eld.

Branden släcks snabbt och väggen frilades, röken ur garagelängan ventilerades ut.

UNDERSÖKNINGEN

Branden är troligen anlagd i uppsamlingsplatsen för tidningar. Någon naturlig orsak till branden finns ej.

SLUTSATS

Ännu en brand i fristående uppsamlingsplats för skräp, som är anlagd.

ERFARENHETER

Det gäller att hålla avstånd till övriga byggnader när man har en uppsamlings plats för återvinning. Det är bättre att ha uppsamlingskärnen av obrännbara material.