

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i radhus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Per Ahlberg Räddningstjänsten och Kriminalinspektör AA Polismyndigheten.

## **HÄNDELSEN**

Grannar ser hur radhuset brinner och larmar 112. Stort larm på huvudstation bilarna 201, 202, 203 och bil 218 med insatsledare BB åker mot adressen. Vid framkomsten är det en fullt utvecklad brand där lågor slår ut ur fönstren på botten planet. Rökdykare skickas in för att släcka av branden samt leta igenom bostaden efter personer men ingen var hemma vid brandtillfället. Övriga styrkan får till uppgift att kontrollera och begränsa branden upp till vinden. Vidare så bryts väggpanelen upp för att förhindra brand spridning i sidled.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Byggnaden är en radhuslänga byggt 19xx med 7 radhus och en gemensam vind, konstruktionen är av betong i två plan. Branden har varit koncentrerad till köket och dess borte nedre del där en diskmaskin var placerad. Hela bostaden är kraftigt rök och värmeskadad. Ett par minuter till så hade hela lägenheten varit brandskadad. Diskmaskinens kontrollpanel var helt bortbränd och den hade punktvist blåanlöpningar inne i plåten där elkablar varit dragna så troligtvis har elen startat branden i maskinen som sedan spritt sig vidare till överskåpet som var helt bortbränt.

## **SLUTSATS**

Byggnadens konstruktion med betongbjälklag och väggar har hindrat branden från att sprida sig vidare. Troligen har den stora vindsvolymen sänkt temperaturen på brand gaserna så dom ej har antänts på vinden.

## **ERFARENHETER**

Brandlägenheten saknade brandvarnare om det hade funnits hade nog grannarna reagerat tidigare och räddningstjänsten fått ett tidigare larm.