

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten, den xx-xx-xx.

HÄNDELSEN

Tonårssonen i huset hade tänt ett ljus på sitt skrivbord i rummet på övervåningen för sin farfar som hade avlidit. Sedan hade han gått ner på bottenvåningen och glömt bort ljuset, när han sedan upptäckte branden sprang han över till grannen som larmade 112 och sprang in till den drabbade villan med 2 st 12 L skumsläckare och försökte släcka branden han lyckades slå ner branden men ej släcka den. Stort larm dras på huvudstation, bilarna A, B, C och D med insatsledare NN åker mot brandplatsen som är cirka 15 km från station. Vid framkomsten brinner det fortfarande i rummet och branden är på väg upp i innertaket. Taket friläggs och branden är snart under kontroll.

UNDERSÖKNINGEN

Tack vare det rådiga ingripandet från grannen lyckas vi rädda villan från en totalskada. På övervåningen fanns en brandvarnare som saknade batteri om den hade fungerat så hade sannolikt branden upptäckts mycket tidigare och grannen släckt branden totalt.

SLUTSATS

En brand som startat på grund av levande ljus man glömt att släcka.

ERFARENHETER

Ännu en brandvarnare som saknade batteri vi måste satsa mera på att man kontrollerar sina brandvarnare.