

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i klädesaffär.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten. För polisen AA och BB.

BRANDEN

Tisdagen den xx-xx-xx, kl 19.35, larmades räddningstjänsten i X-stad om en brand i en klädesaffär på X-gatan. Tre bilar utgick från stationen. Vid räddningstjänstens framkomst, kl 19.39, rök det kraftigt från butiken. Rökdykargrupp gick in och släckte branden.

PLATSBESKRIVNING

Klädesaffären är belägen i bottenvåningen av ett 2 ½-planshus på X-gatan. Innanför entrén finns försäljningslokalen och innanför denna finns ett mindre lager med en gång åt norr, även i gången finns lagerhyllor. Gången slutar i ett litet pentry.

UNDERSÖKNING

Det kunde konstateras att den primära brandhärden har varit i pentryt och då intill spisen. Köksbänken består av en mindre diskho, en tvåplattors spis och ett kylskåp under spisen. Ovanför bänken finns ett köksskåp och en hylla med en mängd tidskrifter. Vid undersökningen har det konstaterats att den ena spislattan har varit tillslagen på effektläge 6. Uppe på spisen har en del föremål funnits, bl a en påse med hundfoder. Vid branden har hyllan med tidskrifter rasat ned över spisen och på golvet framför denna och antänt pappkartonger som stod på golvet. Branden har sedan spritt sig ut mot gången till butikslokalen. På golvet intill spisen anträffades även rester av en brun gasflaska. Prover togs på golvet omkring flaskan och skickades till SKL. Där kunde inga flyktiga ämnen från brännbar vätska påvisas.

BRANDORSAK

Branden har orsakats av att den ena spislattan har varit tillslagen i effektläge 6. Vad som orsakat att spislattan var påslagen har inte kunnat fastställas.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.