

## **HÄNDELSEN**

Trinettekök där kylskåpet läcker ammoniak. Bostadsbolaget kallade på oss. Iklädda andningskydd monterade vi ur skåpet. För övrigt det andra kylskåpet under samma dag med samma symtom. Läckage i rörskarv som också visade tecken på överhettning (blånlöpt och färgen avflagnad). Ventilation av lokalen med rökfäkt.