

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet klockan 22.17.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, klockan 13.30 följande dag.

OBJEKTET

Huset är en treplansbyggnad av souterrängtyp. I huset finns 11 st lägenheter. Alla med ingång från bottenplan. Huset är byggt i betong och tegel. Den aktuella lägenheten är en fyrarummare med kök.

HÄNDELSEN

Grannen hörde att brandvarnaren tjöt hos de drabbade vid kl 22.10. Han ringde på, men fick ingen reaktion från lägenheten. Räddningstjänsten larmades. När räddningsstyrkan kom fram såg de genom köksfönstret att det var rök i lägenheten. Köksfönstret krossades och rökdykare gick in, de upptäckte en brand i kapprummet som släcktes. Hela lägenheten var rökfylld. Sovrum och vardagsrum genomsöktes, ingenting hittades. Insatsledaren fick vetskap om att det fanns sovrums även i nedre plan, samt att familjens bil stod parkerad på gården. Rökdykarna tog sig ner och upptäckte i ett av sovrummen en livlös person liggande på sängen. De försökte skaka liv i henne utan resultat. Efter en stund vaknade hon upp och hjälptes ut till ambulans. Hon var oskadd. Lägenheten ventilerades.

UNDERSÖKNING

Lägenheten har sot och värmeskador. Branden har varit i kapprummet / hallen vid trappen. Det som brunnit är trappträcket, golvmattan samt en matta i plast. I resterna finns smält plast från en blomma/buske. Värmen från branden har bl.a. smält brandvarnaren. Den tjöt när brandpersonalen kom in i lägenheten. De drabbade har under kvällen tänt ett mycket stort antal stearinljus, värmeljus i hela lägenheten. Hon har sedan lagt sig på sängen i nedre plan och somnat. Hon har haft en mycket djup sömn, hon har inte hört brandvarnaren, grannen eller brandstyrkans intrång i lägenheten. Hon vaknade inte förrän rökdykarna var på väg att börja bära ut henne. Brandorsaken är troligen att några av de många ljusen i lägenheten har stått för nära en plastblomma i hallen. Blomman var ca 1-1,5 m hög. Blomman har antänts och börjat brinna, branden har fått fäste i trappträcket och mattan. Branden begränsades till hallen.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns ingen spridningsrisk till övriga lägenheter.

SLUTSATSER

Branden har börjat i hallen vid trappträcket. Trolig brandorsak är att ljusen antänt en plastblomma.

ERFARENHETER

Tack vare grannens handlande slutade detta lyckligt. Trots en fungerande brandvarnare i lägenheten kunde inte kvinnan väckas.