

HÄNDELSEN

Upptäckt samt personalens agerande

En förbipasserande person upptäckte att det slog ut lågor från fönster på nordöstra sidan och ringde 112.

Räddningstjänstens agerande

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 21.46 slog det ut kraftiga lågor från tre stycken fönster på bottenvåningen på nordöstra sidan. Då uppgifter förekom att huset ibland användes som "tillhåll" av bl.a. drogmissbrukare, genomsöktes båda våningsplanen av rökdykare. Inga personer påträffades. Branden hade fått fäste i bjälklaget till ovanvåningen och håltagning fick göras för att komma åt branden som sedan kunde släcktas med vatten.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnad/Objekt

Byggnaden uppfördes troligen på 1940-talet och blev tillbyggt någon gång på 1950-talet. Byggnaden har använts till olika ändamål men sedan slutet 1980-talet använts som flyktbostäder och dels som vandrarhem men sedan ett par år tillbaka är huset outnyttjat.

Brandorsak

Branden var med mycket stor sannolikhet anlagd och har börjat i rummen mot norr. Elektriciteten till byggnaden är avstängd sedan några år.

Spridning och skador

Stora brand- och rökskador på bottenvåningen och i bjälklaget mot ovanvåningen. Ovanvåningen är rökskadad. Liten risk för människors liv och hälsa då byggnaden var obebodd (hänsyn till eventuella objudna gäster har ej gjorts). Liten risk för spridning till andra byggnader.

SLUTSATSER/ERFARENHETER

Byggnader som tillsynes står övergivna en längre tid blir ofta vandaliserade bl. a. genom glaskrossning (samtliga rutor till den aktuella byggnaden var trasiga) eller annan skadegörelse.

ÅTGÄRDER

Fastighetsägare skall, för att undvika skadegörelse, se till att deras byggnader inte lämnas obebodda eller utan tillsyn längre tider.