

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i förråd/garage.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten.

BESKRIVNING

Äldre ladugård som används som förråd, snickarverkstad mm. Ett tillbyggt garage finns på byggnadens ena långsida. Det finns även vedbod och ytterligare förråd på den bakre gaveln. Byggnaden är i två plan, byggt helt i trä. I garaget fanns en bil som renoverades. Förrådet bakom garaget innehöll bl a en åkgräsklippare, trehjulig motorcykel, maskiner av olika sort, bensindunkar, verktyg och mycket annat. På övre plan förvarades gamla antika möbler och mycket annat av stort värde. Byggnaden står endast ca 5 m från bostadshuset. Bostadshuset har träfasad. På väggen mot den brunna byggnaden finns några fönster.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Grannar till NN upptäcker att det ryker från taknocken på den gamla ladugården. När de går närmare ser de att det brinner i byggnaden. De larmar räddningstjänsten. Samtidigt kommer NN hem efter ett kortare ärende i stan. Han upptäcker branden, tar en 12 kg handbrandsläckare samt en på 6 kg, båda två pulver, och springer in i byggnaden. Han tömmer 12 kg pulver i lågorna utan effekt. Branden är för kraftig för att släckaren ska göra någon nytta. Han tar sig ut ur byggnaden. När räddningstjänsten anländer brinner hela byggnaden. Räddningstjänsten är på plats 11 minuter efter larm. En traktor och några andra maskiner på byggnadens baksida kan dras ut. Den gamla ladugården står endast ca 5 meter från bostadshuset, så räddningstjänstens uppgift blir att försöka rädda huset. Vinden ligger från bostadshuset så det hjälper till att lösa problemet. Huset kyls med vatten, vatten som körs i skytteltrafik med två tankbilar. Huset klaras från brand och med små rökskador inomhus, men källaren fick lite vattenskador. Byggnaden brinner ner förutom den vägg som är närmast bostadshuset. Husets ägare drabbas senare på em. av sjukdom. Ambulans tillkallas och mannen körs till sjukhus.

UNDERSÖKNING

Brandskadorna tyder på att branden startat i den del av byggnaden där NN hade en liten snickeriverkstad med lite maskiner. NN själv säger att när han gick in i byggnaden för att försöka släcka, tyckte han att det brann runt el-centralen. Väggen där el-centralen suttit har brunnit bort. El-centralen går inte att hitta, endast rester av den finns kvar. All el i byggnaden är gammal, kablar, vägguttag, central osv. Energiverket som tillkallades för att hjälpa till med att bryta strömmen till byggnaden, hade problem att hitta ingående kabel. Man har under åren byggt till den gamla ladugården men troligen inte dimensionerat elen efter detta. NN hade snickerimaskiner som han använde lite då och då.

En trolig brandsorsak kan vara att det blivit glappkontakt i kabelanslutningarna till nollskenan. Värme har uppstått i anslutningen och antänt väggen. Anslutningarna är troligen aldrig efterdragna.

Branden har pågått en tid innan grannarna upptäcker den. Brandförloppet blev mycket snabbt i den gamla byggnaden. När räddningstjänsten anlände brann det mesta i byggnaden. Tyvärr drabbades ägaren av byggnaden av en minnesförlust vid branden, han kan inte komma ihåg något av vad som hänt. Han vet att han varit inne i byggnaden och försökt släcka, men inte mer.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns stor risk för brandspridning till intilliggande bostadshus.

SLUTSATSER

Brandsorsaken går inte att fastställa med säkerhet. En trolig orsak kan vara glappkontakt i kabelanslutningarna till nollskenan.