

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i vedförråd som är placerat intill huset. Vilket polismyndigheten vill utreda. Villan finns i X-by som ligger ca. 1 mil öster X-stad.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, Polistekniker.

## **OBJEKTET**

Ett vedförråd som finns i ett uppbyggt föråd med måtten 6 x 3 m. Och det är placerat intill huset. Förrådet är uppbyggt av gles träpanel och plåttak. Och är fyllt med ved.

## **HÄNDELSEN**

Larm till räddningstjänsten inkom kl.01:43 och man var på plats kl. 01:55. Brandvarnare hade väckt upp de boende en pappa och två barn. Ingen människa kom till skada. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Startades två dagar efter branden kl. 9:30. Vi kan konstatera att det endast varit brand i förrådets väggar, tak, regelverk och vedklampar. Vi frilägger primärområdet, som är i södra väggen av förrådet det kan vi konstatera. Men vi finner ingen orsak. Vi tar brandprover för brandfarlig vätska som skickas till SKL, men som inte påvisar något. Brandvarnare fanns.

## **SLUTSATSER**

Vi finner inga naturliga orsaker som kan ha startat branden. Den kan vara anlagd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Fanns till själva villan.

## **ERFARENHETER**

Att bygga upp sitt vedförråd alldeles intill huset är inget bra ställe.