

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i radhuslägenhet den xx-xx-xx.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Roger Johansson, räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Radhuslänga bestående av 4 st lägenheter om vardera 1 rum och kök. Varje lägenhet har egen ingång från det fria. Huset är uppfört med träregelverk och utvändiga väggar med stående panel. Tak med krypvind och tegel. Invändigt är väggar och tak klätt med gipsskivor. Isolering är av typ glasfibermaterial.

## **HÄNDELSEN**

Lägenhetsinnehavaren vaknade av att lgh var rökfylld och sprang ut genom ytterdörr (lämnades öppen) väckte grannen, vilken också larmade till SOS kl 05.07.19. Enl. grannen slog lågor ut från lägenheten, boende i en tredje ingång väcktes också och samtliga boende samlas i en annan lägenhet. (Se även insats rapport.)

## **UNDERSÖKNINGEN**

Primär brandplatsen konstateras till en soffa placerad innanför fönstret, vad som orsakat branden går inte att fastställa men trolig orsak kan vara att en cigarett hamnat i soffan och orsakat branden

## **ERFARENHETER**

Fastigheten är byggd i slutet på 80-talet och ägs av X kommun, hyrs av socialförvaltningen för bostäder till missbrukare. Branden spreds via den öppna dörren genom takfoten upp på vinden där den kunde begränsas vid en avskiljning. Brandlägenheten blev helt utbränd medan övriga fick rökskador. Enligt uppgift har det förekommit mindre bränder i dessa lägenheter tidigare vilka har inskränkt sig till brända möbler och inte föranlett något ingripande från räddningstjänsten. Erfarenhet från denna brand är att boende för människor med missbruksproblem bör vara utrustade med bostadssprinkler.