

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Lägenhetsbrand på X-vägen, 5 vån.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström.

## **OBJEKTET**

Ett flerfamiljshus stomme i betong, byggnaden har 9 vån. och källare om 27 lägenheter.

## **HÄNDELSEN**

Larm om lägenhetsbrand plaströk en person kvar inkom till räddningstjänsten kl: 16:55 den xx-xx-xx. Vid framkomst kan vi konstatera att det inte brinner, ingen person kvar i lägenheten. Vi öppnar endast fönster för att vädra ut röken. Personen som befunnit sig i lägenheten har tagit sig ut utanför huset och är oskadd bara onykter. Är grannen som larmat sedan man hört brandvarnaren larmat, och med hjälp av dottern så släcker de branden med hink vattten. Branden var i en ljusstake och saker som låg på glasskivan. Skivan hade gått sönder. I samband att grannen tar sig in i lägenheten så vaknar personen till och försvinner ut. Utan grannens rådiga ingripande så hade det förmodligen blivit en utvecklad lägenhetsbrand och en person kvar. Bostadsbolaget ser till att det finns en brandvarnare i varje lägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Göres samtidigt den xx-xx-xx kl. 16:20. Branden är begränsad till saker som stod på bordet bl. a. ljusstake för levande ljus.

## **SLUTSATSER**

Det troliga är att personen har somnat ifrån ljus som har antänt ljusstaken och den har utvecklat rök så brandvarnaren sätter igång.

## **SPRIDNINGSRISK**

Om inte ett rådigt ingripande så hade branden kunnat sprida sig till övriga lägenheten.