

Brand i byggnad

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Insatsledare Roger Johansson.

OBJEKTET

Hyreshus i 3 våningar uppfört på 1940-talet, renoverat i slutet av 90-talet. Stomme och bjälklag i trä, fasad klädd med tegel. Lägenheterna är gipsade på tak och väggar, ytterdörr mot trapphus håller brandteknisk klass EI30

HÄNDELSEN

Damen som bor i lägenheten uppger att hon gått till ICA för att handla, i hastigheten glömde hon att hon hade en kastrull med matfett på spisen. När hon kom tillbaka och öppnade ytterdörren var det fullt med rök i lägenheten. Med en grannes hjälp larmades räddningstjänsten och tillsammans hjälptes dom åt att utrymma övriga hyresgäster so bor i trapphuset. Branden begränsades till köket, lägenheten rökfylldes, liksom lägenheten ovanpå.

UNDERSÖKNINGEN

Det var ganska klart vad som var brandorsaken i aktuellt fall, dels damens berättelse, dels hur det såg ut vid spisen och spisvredens läge.

ERFARENHETER

Den mänskliga faktorn (glömska) är inte lätt att förutse, men man kan dock tänka sig att timer installeras på spisar, kanske främst i lägenheter som bebos av äldre människor