

BRANDUTREDNING

Anledning till undersökning

Brand i flerbostadshus

Undersökningen utförd av

Peter Backman

Upplysning om branden

Inringt larm till SOS 02.22. När brandförsvaret anlände lokaliserades branden till källaren. Källaren sträcker sig över hela byggnaden. För att minska ytan i källaren har fastighetsbolaget med brandförsvarets inverkan sektionerat upp källaren i två brandceller.

Branden släcktes via rökdykarinsatser. Brandskadorna begränsades till källaren. Övriga delar av huset fick måttliga rökskador. Trapphusen brandventilerades. Brandrök spred sig igenom ventilationskanaler samt otätheter i bjälklag. Delar av huset fick utrymmas. Denna fastighet har tidigare varit utsatt för ett antal anlagda bränder.

Brandorsak

Branden var anlagd i ett källarförråd i källaren. Branden har anlagts med hjälp av brännbart materiel (tidningspapper).

En person har gripits och dömts för mordbrand mot sitt nekande.

Slutsats

Efter denna typ av händelse sprids en oro i området. Det är viktigt att brandförsvaret tar sitt ansvar och informerar om vad som hänt och hur man kan undvika att dylika händelser uppstår.

Om källaren ej varit brandsektionerad hade konsekvensen av branden blivit mycket större. Denna byggnad hade självdragsventilation. Vid brand är det stor risk att rök sprider sig till andra lägenheter i huset.

Bilden visar källarförrådsgång där primärbranden är belägen. Brinnande papper har stuckits in mellan gallren och antänt materiel i förrådet.

