

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

Anledning till undersökningen

Brand i närpolisstation.

Undersökningen utförd av

Urban Söderberg, Brandförsvaret m.fl.

Upplysningar

Söndag kl 00.56, inkom larm till brandförsvaret om brand i närpolisstationen. Larmet ringdes in till SOS Alarm av personal på ett intilliggande servicehus. När brandförsvaret ankom till platsen klockan 01.03 var branden i det närmaste släckt av de poliser som anlät till platsen strax innan. Polispersonalen hade använt den handbrandsläckare som de hade i polisbilen.

Undersökning

Innanför dörren till polisstationen satt en brevlåda och branden har begränsats till denna samt till golvet under brevlådan och en del av dörrposten. Brandgaser har spridit sig över hela stationen och orsakat rökskador. I brevlådan och på golvet fanns rester av brandfarlig vätska.

Slutsats

Branden har orsakats av att någon via brevinkastet hållt in brandfarlig vätska i lokalen och sedan antänt denna.

Bild nr 3. Branden begränsades till brevlådan, golvmattan och dörrposten

