

BRANDUTREDNING

Brand i lägenhet - Anlagt via brevinkast

HÄNDELSEFÖRLOPP

På natten utsattes en svårt rörelsehindrad man och hans mor för ett mordbrandsförsök. Mannen bor i en handikapplägenhet på bottenvåningen med lägenhetsdörren i direkt anslutning till gatuplanet. Under natten hade en mansperson knackat på rutorna och uppträtt hotfullt. Lägenhetsinnehavaren och hans mor hade ej vågat tända lampor i lägenheten. Någon gång strax innan 03.00 kände modern röklukt från hallen. Hon ringde till polisen och försökte därefter undersöka varifrån röklukten kom, dock utan att våga tända belysningen. Då hon kontrollerade brevinkastet trillade en brinnande pappersbärkasse ner på hallmattan. När polis kom till platsen och lägenhetsdörren öppnades flammade branden i bärkassen upp för fullt, varvid polisen sparkade ut det brinnande materialet.

UNDERSÖKNING FÖR BESTÄMNING AV BRAND- OCH RÖKSPRIDNINGSRISK

I hallmattan innanför dörren fanns en mindre kolningsskada med en diameter av ca 5 cm. På den innanför dörren lågt belägna klädhyllan hängde 5 klädgalgar med kläder. Lägenhetsdörrens glasparti täcktes av en neddragen rullgardin.

Med utgångspunkt från innehavarnas och polisens uppgifter om brandens storlek, bedömdes risk för antändning av kläder och rullgardin föreligga, där rökutvecklingen kunnat medföra risk för lägenhetsinnehavarnas liv eller hälsa. Risk för fortsatt brandspridning in i lägenheten bedömdes ej föreligga.

ERFARENHET

Bränder av denna typ med liten omfattning och där släckning utförts, är oftast svårast att göra en riskbedömning på. I detta fall åtalades för försök till mordbrand.