

På morgonen fredagen den 30 juli 2004 exploderade en gasledning i industriområdet Ghislenghien, nära den lilla staden Ath i Belgien. 17 döda och 131 skadade, varav 33 mycket allvarligt. 4 personer saknades fortfarande. Katastrofplanerna aktiverades i Belgien och Frankrike. 1/3 av katastrofteamet kom från Frankrike. Personerna med svåra brännskador sändes till 5 belgiska och 3 franska sjukhus, specialiserade på allvarliga brännskador. Ca 50 ambulanser transporterade skadade till sjukhusen.

Hela insatsstyrkan i den lokala räddningstjänsten i Ath omkom eller blev skadad. Räddningstjänsten förlorade 5 frivilliga brandmän, inkl samtliga befäl och 2 personer blev skadade, i explosionen. Allt övrigt inom en diameter av 300 m omkring explosionen blev utbränt och döda kroppar hittades på parkeringsplatser och omkringliggande fält. 10 industrier blev skadade varav 2 helt ödelagda. De flesta av offren, som arbetade på industriområdet, lider av brännskador på rygg och ben. Även personer som körde på motorvägen i närheten blev skadade av tryckvågen och hettan. Det verkar som om gasledningen blev skadad genom utvändigt arbete några dagar innan explosionen (en del av ledningen, ca 13 ton, hittades 200 m därifrån). Gasledningen var en högtrycksledning som transporterade naturgas från hamnen i Zeebrugge till den franska gränsen.

Explosionen inträffade en halvtimme efter ett larm om gasläckage i närheten av en gasledning med högt tryck. Ledningen låg 1,20 m ner i marken och har legat där i 13 år. Denna fredagen var gstrycket högre än normalt. Explosionen inträffade under en väg som gick till en industriparkeringsplats. Arbetare befann sig på industriområdet. Boende i närliggande byar upplevde explosionen som en jordbävning med en pelare av flera hundra meter höga lågor, eld och svart rök. Industrin som låg där explosionen skedde öppnade ett kriscentrum för personalen och dess familjer.