



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖLAND

Olycksundersökningsprotokoll



Olycka: Brand i byggnad

Datum : 2012-04-20

Dnr: : RU 12-82

SOS larm nr:

Väder: Syd-Sydväst 2-5 m/sek

Adress: XXXXXXXXXX

POSTADRESS

Box 111
386 22 FÄRJESTADEN

GATUADRESS

Storgatan 89
FÄRJESTADEN

TELEFON

0485-470 00
Borgholm 880 00

TELEFAX

0485-472 62
Borgholm 12870



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖLAND

Händelseförlopp

Fredagen den 20 april 2012 inkom larm till SOS angående brand i villa i byn [REDACTED] på Löttorps distrikt. Operatören på larmcentralen uppfattade att en man försökte släcka en pågående brand, sedan slutade samtalet. Stort larm sändes till Löttorp samt Borgholms brandstation. RCB fick larm samtidigt med övriga enheter och anlände till platsen samtidigt med ambulans. Vid framkomsten stod fastighetsägaren utanför huset med vattenslang, medan kraftig rökutveckling bolmade ur trapphuset. Mannen fördes åt sidan och fick hjälp av sjukvårdspersonalen och omedelbart efteråt sker en antändning av brandgaserna i trappan.. Släckförsök med pulversläckare gjordes med gott resultat som stoppar upp branden i ca: 30 sekunder, strax därpå sker en ny antändning.

Styrkan från Löttorp anländer och påbörjar rökdykarinsats och får effekt av insatsen i trapphuset, däremot har brandgaserna redan nått övre plan och vinden där torrt material antänds, vilket omöjliggjorde vidare inträngning och invändig släckning.

Borgholm anländer med släckbil och tank, vattenförsörjningen tryggas, en sektorsindelning gjordes och fungerade bra.

Förstärkning begärdes från Färjestaden i form av tankbil och container.

Färjestaden anländer och får en sektor tilldelad vilket fungerar utmärkt.

Vinden var syd,sydväst 2-5 m/sek och drog ett kraftigt gnistregn över angränsande fastighet, men Borgholm och Färjestaden lyckades hindra vidare brandspridning till den gården, medan Löttorp ansvarade för släckning av det drabbade huset.

Byggnaden

Det drabbade huset är en äldre bostadsbyggnad i två plan på hög stenfot och utgör egen fastighet.

Huset är uppfört i trä, med tegeltak lagt på ett befintligt spåntak, (vilket bidrog till det snabba brandförloppet på vinden).

I vindriktningen ligger grannfastigheten på ett avstånd av ca: 4 meter och även den ett äldre bostadshus i trä i två plan.

Räddningsinsatsen

Insatsen har fungerat bra trots att huset inte gick att rädda. Med en insatstid på ca: 20 minuter och utvecklad brand i träbyggnad måste vi ha förståelse för detta.

Tittar vi på slutresultatet har insatsen resulterat i att miljonbelopp har räddats, med tanke på grannfastigheten. Det kanske är så vi skall se på det

POSTADRESS

Box 111
386 22 FÄRJESTADEN

GATUADRESS

Storgatan 89
FÄRJESTADEN

TELEFON

0485-470 00
Borgholm 880 00

TELEFAX

0485-472 62
Borgholm 12870



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖLAND

Brandorsak

Fastighetsägaren eldar normalt inte i öppna spisen i rummet, men skulle elda upp några kartonger och lite träbitar.

Han märker att gnistor ramlar ner inne i spisen och kraftig rök sprider sig. Han går ut på gårdsplanen och tittar på skorsten och upptäcker svart rök, när han kommer in i huset är det rökfyllt.

Trolig orsak, Kajbo som satt igen skorsten och antänts som sedan ramlat ned och antänt inredning.

Sannolik orsak: Aska som placerats i påse i trapphuset. Enligt sotaren har detta påträffats i trapphuset vid sotning tidigare.

Svårigheter

Vatten, vatten, vatten. Släckbil och tank är inte tillräckligt vid insatser som kräver mycket vatten för släckning och begränsning.

Eftersom första styrkan som regel är ensam på plats ca: 20-30 minuter är dropparna dyrbara, att känna till brandpostnätet (om det finns) och befintliga branddammar är mycket värdefullt.

Förslag

Att på något sätt få in koordinater (små punkter) på GPS skärmen i bilen som markerar dessa redan under framkörning.

Kontakt kommer att tas med den som ansvarar för dammar och brandpostnätet i kommunen om möjlighet finns.

Kenneth Möller
Brandinspektör
RCB vid insatsen

POSTADRESS

Box 111
386 22 FÄRJESTADEN

GATUADRESS

Storgatan 89
FÄRJESTADEN

TELEFON

0485-470 00
Borgholm 880 00

TELEFAX

0485-472 62
Borgholm 12870