

Sprayburk exploderade vid brand

Räddningstjänsten Värnamo kommun larmas vid midnatt natten till den 24 mars 2014 till en brand i ett trapphus i Forsheda ca en mil väster om Värnamo. Larmbeskedet angav att det brann i några säckar i trapphuset. Insatsrapportnummer 2014F00158.

När insatsledaren från Värnamo anlände som första enhet brann det kraftigt i några plastsäckar innanför trapphusets entrédörr. Trapphuset var helt rökfyllt.

Insatsledaren gjorde en första insats genom att spruta in pulver genom en dörrspringa. Detta fick en begränsad effekt, så branden tilltog igen.

Innan huvudstyrkan anlände exploderade en sprayburk innehållande hårspray. Sprayburken for igenom ytterdörrrens tvåglasruta.

När huvudstyrkan anlände släckte man ner branden förhållandevis snabbt och lämpade ut brandresterna. De bestod huvudsakligen av kläder, men även en del personliga tillhörigheter. Trapphuset fick kraftiga rökskador och minimala brandskador.

Tack vare att lägenhetsdörrarna var täta och stängda, fick lägenheterna minimala rökskador. Varken brandpersonal eller boende skadades vid händelsen.

Man kan konstatera att det är viktigt med riskbedömningen även vid sådana insatser som inledningsvis kan verka enkla.



Trapphusets entrédörr med genomgångshål där sprayburken gick igenom rutan.

Pär Liljekvist
Brand- och olycksförloppsutredare