



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i radhuslägenhet [REDACTED] Malmö
2015-12-16



Bertil Nilsson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Bertil Nilsson
Beställare:	Bertil Nilsson
Diatienummer:	1900.2015.05858
Händelse:	Branden/olyckan 2015-12-15, tisdag, klockan. 08.28 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2015-12	Förundersökning	BLN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2015/05864 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K1594050-15 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Underlag till vidare utredning.

Byggnad/Objekt

Flerfamiljshus uppförd omkring 1991 i 2,5 plan, uppförd i lättbetong konstruktion beklädd med tegel. Separata lägenheter i respektive plan.

Beskrivning händelse

Uppgifter från insatsrapport:

Samtal från Malmö Larmcentral. Brandindikering från brukare som man inte får kontakt med. Foto 2 Känd rökare. Kompletterande info från platsen att det brinner i brukaren och man påbörjar släckning.

Brukaren har trygghetslarm samt brandvarnare kopplad till Malmö larmcentral (Malmö LC). Malmö LC larmar enligt rutin Social Hemtjänst (SHT) samt även SOS då ingen kontakt fås med brukaren och man hör att brandvarnaren ljuder. Se larmlista nedan för detaljer.

Under tiden ser person utifrån att det brinner i en person i lägenheten och ringer 112. Han tar sig in och släcker branden med en skål vatten och tar ut henne på gården med hjälp av en granne. Kvinnan är rullstolsbunden, foto 1 visar rullstolen. Räddningstjänsten anländer och tar över arbetet med fortsatt vård av den skadade och rökdykare kontrollerar lägenheten.

Larmlista

08.22.02	Larm till Malmö larmcentral	Tid Malmö LC
08.22.21	Larm till SHT hemtjänst	
08.26.22	SOS inkommande samtal	Tid SOS
08.26.26	SOS besvarar samtal från Malmö larmcentral	
08.27.00	Rsyd Larmbefäl medlyssning	
08.28.36	Larm Rsyd station Jägersro	
08.30.18	Larm släckbil 261-1210	
08.32.31	Larm yttreföreläsnings	
08.36.00	Släckbil 261-1210 påbörjar skadeavhjälpanande åtgärder	
08.47.36	Räddningstjänsten avslutas	

Kommentar: tiderna från Malmö LC och SOS inte är synkroniserade.

Rutin

Hemtjänstpersonal hade tidigare under morgonen enligt rutin tagit upp personen och placerat denne i köket samt serverat frukost. Därefter lämnas brukaren ca en halvtimme ensam för att äta sin frukost. Hemtjänsten ska därefter återvända för att återställa efter måltiden. Personalen hade också som vana att lämna ytterdörren olåst. Det var under den halvtimmen olyckan inträffade.

Beskrivning skador

Kvinnan fick svåra rök- och brännskador vilket gjorde att hon senare avled.
Lägenheten är endast lätt rökskadad och har mindre brandskador på bord och golv, foto 4, 5.

Trolig orsak

Kvinnan är rökare samt rullstolsbunden och troligen genom tappad cigarett eller på annat sätt har personen antänts. Personen hade ett sängunderlägg av papper på sig när hon åt sin frukost och även rökte, foto 3. Det är troligen sängunderlägget som antänts och därmed orsakat olyckan, foto 6. Kvinnan var klädd i bomullskläder enligt uppgift från hemtjänsten. Det framkom också vid samtalet och undersökningen att det förekommit brandincidenter tidigare och brännmärken på golvet bekräftar detta.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Det är inte lämpligt att använda ett papperssängunderlägg som skydd till en person som röker och själv kan tända cigaretterna. Skydd av mer svårantändligt material bör användas för detta ändamål.

Hemtjänsten hade bedömt personen som en riskperson och hade därför tillsammans med räddningstjänsten gjort ett besök tidigare under hösten för att förmå kvinnan att använda ett rökförkläde men misslyckats.

Brukaren hade larm med brandvarnare kopplad till larmcentral men här borde även en portabel sprinkler varit installerad för att begränsa skadorna och dämpa branden tidigt, foto 2.

Åtgärdsförslag

- Malmö kommun bör köpa in portabla sprinklers för utplacering till personer som anses särskilt riskutsatta.
- Vårdpersonal ska informeras om att inte använda spillskydd av papper som skydd vid rökning.
- Se rapport, Projekt portabla sprinkler och brandsäkerhet i hemmet, Malmö Stad diarienummer STK-2015-976.

Lund 2016-01-13

*Bertil Nilsson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2015/05864
Polisrapport 5000-K1594050-15
Intervju med styrkeledare, insatsledare, räddningsledare
Besök på plats 2015-12-16



1. Brandskadad rullstol



2. Brandvarnare med sensor som skickar signal till Malmö larmcentral



3. Brandplatsen



4. Skador på bord



5. Skador på golv även brännskador från tidigare incidenter.



6. Sängunderlägg som användes som spillskydd.