

## **ORSAK TILL UNDERSÖKNING**

Brand i ladugård.

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Det var en byggnad som hade måtten 33 x 8 meter (se skiss). Ägaren vaknade vid 4.20- tiden av kraftiga smällar. Det visade sig att det var tegelpannorna på stallbyggnaden som sprängdes av hettan, och en eldkvast stod rakt upp genom taket.

Brandstyrkor från J och U fick larm kl. 04.23 och åkte mot platsen med två släckbilar och två tankbilar. Vid framkomst var byggnaden helt övertänd. Räddningsledaren fick uppgift om att fem hästar och ett tiotal får fanns i byggnaden. Hästarna gick inte att rädda, fåren tog sig ut på egen hand. Branden utvecklade ett våldsamt gnistregn och brandförsvaret fick inrikta sig på att vattenbegjuta byggnaden och försöka att rädda två uthusbyggnader och själva boningshuset, vilket också lyckades.

Den eldhärjade byggnaden brann ned till grunden -bara stallbyggnadens tegelväggar står nu kvar. I garaget förvarades två bilar, en VW-pickup och en personbil. Båda blev lågornas rov, liksom hela höskörden.

## **UNDERSÖKNING**

Att leta brandorsaken i den eldhärjade byggnaden var inte lätt. I stald delen fanns ett litet utrymme som innehöll två frysboxar, två trähyllor, en el radiator och en elcentral. Detta utrymme har varit mycket varmt. Av de brännbara ämnen som fanns återstår ingenting. Taket ( träkonstruktion ) i detta utrymme är så gott som helt bortbränt.

## **BRANDORSAK**

Branden har troligtvis börjat i det lilla utrymmet med frysarna. Vad som orsakat branden går inte att säga. Något brännbart kan ha ramlat ner på el radiatorn eller så har ett överslag inträffat i elcentralen (mindre troligt). Frysarna kan uteslutas som brandorsak (komponenter, golvet och väggarna är intakta).

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisken vid denna brand kan anses som mycket stor. Gnistregnet över byggnader och skogsmark har kunnat förorsakat nya bränder.

## **ATT TÄNKA PÅ**

Stora osektionerade byggnader är ett stort problem för rök- och brandgasspridning. Något att tänka på för skyddsavdelningen vid brandsyner. Lämna gärna förslag på sektionering.