

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i pensionärshem.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hans Nordgren från brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Kl 15.55 ljuder det automatiska brandlarmet på pensionärshemmet. Samtidigt går det automatlarm på två brandstationer.

Personalen på pensionärshemmet springer in i korridoren där rummen åt de boende är belägna. Man börjar med att undersöka rummen från det håll man kommer in. I det tredje rummet är det rök när man öppnar dörren. Man går in och undersöker och får se att det brinner i ett bord i köket och framför bordet sitter en kvinna i rullstol. Man släcker branden med ett förkläde som sitter i köket. När brandkåren anländer var branden släckt och kvinnan var satt i säkerhet.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen pratade jag med den drabbade kvinnan och den personal som arbetade den aktuella dagen. Det framkom att kvinnan har suttit vid bordet och rökt och antagligen kommit åt tidningar och servetter med en cigarrett eller tändare. På bordet kan man se en kolningsskada som är ca 2 dm lång och ca 3 cm bred, i övrigt finns det brännmärken på golvet efter tappade cigaretter.

SAMMANFATTNING

Det enda som blev skadat var bordet i köket och kvinnan fick en liten rodnad på ena låret. Automatlarm var installerat i både korridor och rum vilket troligen räddade livet på kvinnan. Det som kan förbättras är att en lampa lyser vid den dörr där larmet har utlöst.