

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i källare.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars Nyfjord samt Staffan Kjellström från polisen och Hans Nordgren från brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret fick larm om pyrande madrass kl 6.30. Åkte dit släckte madrassen kände på dörrar till källaren dom var låsta, inget annat heller verkade konstigt så styrkan åkte till stationen. Kl. 8.18 kom larm om källarbrand till samma adress. Station c och station f åkte till platsen vid framkomst konstaterades att källaren var rökfylld varvid rökdykare började arbeta sig in i källaren och upptäckte att det brann i ett förråd. Branden släcktes och röken ventilerades ut. Brandplatsen är i skolans källare. Ett källarförråd på ca 25m² i fastighetens sydöstra hörn har eldhärjats.

UNDERSÖKNING

Inne i nämnda förråd har det brunnit intill den östra väggen. Branden har troligen börjat i en råttingsfåtölj. I brandresterna kring råttingsfåtöljen fanns delar av en adventsljusstake och ett bordskiva som brunnit. I övrigt förvarades möbler, kläder, madrasser, säng och annat bråte som gör att brandbelastningen i förrådet var mycket stor. Den tidiga upptäckten av branden gör att det övriga sakerna i förrådet inte brunnit.

BRANDORSAK

Det troliga är att någon haft förrådet som sitt natthärbärge. Någon naturlig orsak till branden finns inte. Personen som haft förrådet som tillhåll har på okänt sätt orsakat branden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken till övriga delar i källaren var mycket stor på grund av den stora brandbelastningen.



Fåtölj där branden troligen har börjat. Trolig sovplats på madrassen.