

ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kontor där X bedriver framtidsprojekt inom kommunikationsområdet. Polisen avskriver ärendet eftersom inget brott misstänks och gör därför inte heller någon brandorsaksutredning. Undertecknad var på plats vid utryckningstillfället och sammanställer några erfarenheter.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Vid undersökningen deltog brandingenjör Peter Svensson och brandmästare NN.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Larmet om brand kom till brandkåren kl.07.24 onsdagen xx-xx-xx. Vid framkomst är branden släckt av en städerska.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen kunde vi konstatera att det var ett lysrör som hade smält och antänt en vågformad plastskiva. Plastskivan skulle vara någon form av lampskärm. Branden upptäcktes av en städerska som kände rökluft. När hon såg branden ringde hon genast 112. SOS-operatören frågade om hon kunde släcka branden vilket städerskan inte kunde. Men SOS-operatören gav sig inte utan lyckades lotsa städerskan till att öppna skåpet till en inomhusbrandpost och använda slangen. Städerskan lyckades genast att släcka. Därefter sprang hon ut för att möta brandkåren. Jag följde henne in i lokalen och konstaterade att hon hade släckt. När jag sa till henne att det var bra gjort och allt är lugnt så släppte hennes spänningar och därefter började hon gråta.

ERFARENHETER

Att SOS Alarm har välutbildad och kompetent personal är viktigt så att de via telefon kan hjälpa människor till rätt handling. Sedan är det viktigt att det finns släckutrustning och personal på plats som snabbt kan göra en insats.

