

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i evakueringslägenhet.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Staffan Onegård, brandförsvaret.

## UPPLYSNING OM BRANDEN

Flerbostadshuset på Y-gatan 63 var utrymt för renovering. Därför hade det inne på gården ställts upp byggbodas som innehöll kontor, förråd samt en lägenhet. Byggbodarna stod tre i bredd och två på höjden. De två översta till höger användes till bostad på tre rum och kök.

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Lördag den xx/xx inkom till brandförsvaret ett telefonlarm om brand i byggbodas där det även framgår att en evakueringsbostad ligger. Kvinnan som ringde bodde på Z-gatan och hade ett fönster och balkong mot den aktuella gården. G brandstation var snabbt framme men hade vissa svårigheter att ta sig in på gården. Man bröt upp dörren till lägenheten i boden och där hittades en man på golvet nedanför sängen i sovrummet, med huvudet mot dörren till hallen. Man bar ut mannen till ambulanspersonalen och återvände in i lägenheten och släckte branden i köket. Branden hade börjat på spisen där den vänstra innersta plattans vred stod på läge 6. I taket hittade polisens tekniker tydlig markering efter en brandvarnare som man sedan återfann i resterna på golvet. Brandvarnaren hade smält och inga fragment efter batteri kunde återfinnas. Mannen avled till följd av händelsen.

## SLUTSATS

Denna typ av bostadsetablering inne på gården var ej känd av brandförsvaret och efter diskussion med byggnadsnämnden framgår det att bygglov måste finnas. Men hur skall denna vetskap överföras till brandförsvaret?

