

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i person boende i äldreboende drivet i kommunalregi.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Sven-Eric Lindberg (SG), Räddningstjänsten som direkt efter branden var på plats.

## **BYGGNAD**

Fyravånings brandsäkert äldreboende med blandat boende, både senildementa där avdelningarna är låsta samt öppna avdelningar. I byggnaden finns automatiskt brandlarm direktanslutet till räddningstjänsten.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten fick automatiskt brandlarm klockan 11:59 och var på plats 5 minuter senare. Personal på plats hade släckt branden och börjat att kyla mannen i badrummet. En ur personalen hade hört mannen skrika och rusat in i rummet till vilket dörren stod öppen, hon hade då blivit paralyserad och sprungit och hämtat en annan ur personalen som släckte och tog tag i situationen. Den ur personalen som släckte hade tidigare för cirka 4 år sedan gått brandskyddsutbildning på en tidigare arbetsplats. Mannen som hade fått eld i kläderna var storrökare och hade troligen tappat en cigarett eller tändsticka i knät. Mannen led även av hjärtfel och epilepsi samt satt i rullstol. Mannen fördes till sjukhus där han hölls nedsövd under en tid. Rökdetektorn rakt ovanför mannen larmade först cirka en minut efter rökdetektorn i korridoren utanför rummet.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen gjordes genom besiktning på plats samt intervjuer med personal på plats.

## **BRANDORSAK**

Rökning.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk till andra brandceller förelåg inte.

## **SLUTSATSER**

Rökning för äldre som är handikappade på något sätt bör ej ske utan uppsikt eller att de förses med någon form av brandsäkert förkläde då de skall röka. Automatiskt brandlarm larmar räddningstjänsten snabbt.

## **FÖRSLAG**

Införskaffande av brandsäkra förkläden till rökarna vi äldreboende.