

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ladugård.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN på polismyndigheten.

INLEDNING

Den nedbrunna ladugården med uthus och två boningshus ligger i samhället. Ladugården som var byggd i två våningar och cirka 14 meter hög till taknock är den högst belägna byggnaden. Höskullen ovanför ladugårdsdelen var fylld med hö. Branden föregicks av ett åskväder där en blixtnedslag slog ner. En person på gården såg en blixtnedslag slå ner i området. En annan person, boende på gården, hörde en kraftig smäll och när denne titta ut mot ladugården så såg hon att det rök vid taket på den västra delen av ladugården. Hela taket var klätt med korrugerad aluminiumplåt och korrugerad plåt. På byggnaden finns ingen åskledare monterad. Det är inte vanligt att åskledare finns på ladugårdar.

BRANDEN

Branden är en totalbrand av ladugård och tillbyggda logar. De yttre måtten på det nedbrunna är ca 750 kvm. Ca 4 meter från nordost om den nedbrunna ladugården finns en öppen vagnsloge. Vagnslogen har små brännskador. I det sydöstra hörnet av ladugården finns ett tillbyggt garage som i ca 12 meters längd har räddats från lågorna. Det går ej att konstatera vad som är orsaken till branden. Det finns inte något som talar emot att blixten slagit ner i ladugården och startat branden.