

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i pizzeria.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

NN på polismyndigheten

## **BYGGNADEN**

Pizzerian är en fristående byggnad som står utmed X-vägen. Den är byggd helt i trä med yttermått ca 8 x 10 m.

## **BRANDEN**

När brandpersonal kommer till platsen så brinner väggen i det sydöstra hörnet. Väggen är intakt så att väggen måste brytas loss på en längd av ca 2 meter. Väggen mot öster nere vid sydöstra hörnet är sotigt nertill. På den södra sidan har golvregeln innanför väggen kraftiga kolskador. En friläggning görs av marken alldeles utanför och intill golvplattan av betong. Materialprov tas. Materialet luktar bensin.