

## **BRANDPLATSUNDERSÖKNING**

Med anledning av brand i lägenhet har undersökning utförts av polismyndighet, inkluderat utlåtande från brandinspektör. Den aktuella lägenheten, som finns i ett trevånings bostadshus med garage- och källarvåning, består av tre rum och kök och är belägen på bottenvåningen. Branden var koncentrerad till vardagsrum och kök, vilka blev helt urbrända. Övriga lägenheter samt trapphuset fick omfattande rök- och värmeskador. Då ovanför belägna lägenheter genomsöktes påträffades en kvinna, som räddades ut ur byggnaden och omhändertogs av ambulanspersonal.

Byggnadens yttertak påverkades vid takfoten av branden, men antändes inte, då släckangreppet kunde insättas i tid. Om branden inte blivit upptäckt och släckt i tid, hade den sannolikt spridit sig till övriga lägenheter i byggnaden. Brandspridningen till trapphuset var ett faktum, då lägenhetens dörr var helt genombränd och intilliggande lägenheters dörrar antända. Startföremål och brandorsak okänt.