

## BRANDPLATSUTREDNING

Utredning har genomförts av polismyndigheten med anledning av anlagd brand i lägenhet.

I lägenheten finns omfattande brandskador i köksdelen, mest koncentrerat till det som varit städskåp och området runt omkring. Branden har börjat i mitten av städskåpet (på över 110 cm höjd ovanför golvet) genom att någon med uppsåt tänt eld på något föremål. Det är fullt möjligt att branden anlagts med papper. Två toalettpappersrullar påträffades på bordsskivan i köket. Platsen för dessa är ologisk. I ett senare skede av branden har städskåpets innehåll rasat ner på städskåpets och frysskåpets nedre delar samt fått en sprayburk att explodera. Någon lukt från brandfarligt ämne har ej kunnat kännas i brandresterna eller på golvet.