

PLATSUNDERSÖKNING

Undersökning har utförts av polismyndigheten, med anledning av anlagd brand i lägenhet.

Den aktuella lägenheten ligger på andra våningen i ett tvåvånings hyreshus. Byggnaden är en sten- och tegelbyggnad. Trapphuset har betongväggar, stengolv samt järnräcke. Fasaden har inslag av trä. Trä finns även i takkonstruktionen.

Konstateras kunde att det fanns minst två brandhärddar i lägenheten; i en soffa där det legat täcken, tyg och papper och på ett köksbord där det inom den brända ytan hittats 5 värmeljus, placerade i askar. Spår finns även som kan tolkas komma efter två brunna ljus. Någon annan brandorsak än att branden på bordet och i soffan är anlagd har inte gått att finna. Att branden är avsiktligt anlagd styrks av att det arrangerats ljus och papper på köksbordet och brännbara föremål placerats i soffan.

Brand av denna typ kan vid utebliven släckinsats sprida sig inom hela lägenheten. Branden kan sedan som följd av de byggnadstekniska betingelserna sprida sig till vinden. I detta fall har risk förelegat för brandspridning till vinden, samt risk för rökspridning till trapphus. Risk för annans liv har ej förelegat.