

BRANDUTREDNING

Undersökning är utförd av Brandkåren med anledning av brand i lägenhet, anlagd via brevinkast.

Brand hade anlagts genom att brinnande papper stoppats ner i brevinkast. Dörrmattan innanför dörren hade börjat brinna och branden hade fått fäste på dörrens insida. Ingen person var hemma vid brandtillfället. Risk för fortsatt brandspridning i dörren och därefter hela lägenheten förelåg. Förekomst av brandvarnare gjorde att branden upptäcktes tidigt av grannar, vilka larmade brandkåren, vilket medförde att branden fick liten omfattning med små skador.