

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christer Onegård, X brandförsvaret, NN, Polisens tekniska rotel.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Byggnaden är 12 våningar över mark. Brandlägenheten ligger på våning 10 och är på fem rum och kök. Brandförsvarets stegbil räcker precis upp till fönsterkarmen. Trapphuset är utfört som brandsäkert trapphus och stigarledning för brandvatten finns, en granne känner röklukt och larmar brandförsvaret. Y brandkår släcker branden.

UNDERSÖKNING

Mannen som är handikappad har legat naken i sängen endast iklädd blöjor och tittat på TV. I köket finns en massa olika mediciner samt en öppen vinflaska och en kvarter starksprit. Han har troligen legat eller suttit och rökt. Brandskadorna begränsas till sängen. En brandvarnare hade troligen lett till ett annat slut.