

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, källare.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Flerfamiljsbostadshus med hel källare och 2½ plan, med fem hyreslägenheter.

Fasaden av trä (lockpanel).

I källaren fanns två (2) garage, lägenhetsförråd, tvättstuga och pannrum.

I källaren och trapphuset fanns ingen släckutrustning eller brandvarnare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i källare

Larmtid: kl.16:59

Framkomst: kl. 17:03

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, Ambulans

Före framkomst

En lägenhetsinnehavare kände röklukt och kontrollerade trapphuset. Han kände lite röklukt. Han fortsatte till källaren och öppnade källardörren. Kraftig rök trängde emot honom så han stängde snabbt dörren. Ropade till frun att ringa 112.

Vid framkomst

Mannen som upptäckte branden öppnade dörren till källaren utifrån. Rökdykarna trängde in i källaren och släckte branden. Rökdykarna bar sedan ut en lagerhylla med diverse brännbara saker, bl.a. soffdynor, sovsäck m m. Ytterligare en rökdykare ventilerade trapphuset. Övertrycksventilering av källaren skedde. Flertalet av hyresinnehavarna var ej hemma.

UNDERSÖKNING

Släckningsledaren ringde undertecknad för att be mig komma. Vid framkomsten kl. 17:30 fanns en polispatrull på plats. Brand hade uppstått på andra hyllplanet och antänt det översta planet av lagerhyllan. På lagerhyllan fanns soffdynor, sovsäck, diverse kläder campingstol m m. I brandområdet fanns ingen brandstiftare. Lysröret som sitter ovanför lagerhyllan hade smält av brandens värme. Lysröret har med stor sannolikhet ej startat branden. Dörren till trapphuset tätar dåligt mot dörrkarmen.

SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning. Rökspridning till hela källaren samt till trapphuset.

SLUTSATS

- Elutrustningen (lysrör) kan uteslutas som brandstiftare.
- Det finns ingen naturlig brandstiftare i brandområdet.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

- För att få en tidig upptäckt av brand eller rökutveckling bör någon form av brandindikering monteras i källaren och trapphuset.