

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand ej i byggnad, entrébalkong, våning två, blomlåda, den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKT

Flerbostadshus med fyra lägenheter, två i markplan samt två en trappa.

Ytterväggen av träpanel, vinden av typ krypvind.

Brandvarnare fanns i den aktuella lägenheten, men inget batteri.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Före framkomst

Lägenhetsinnehavaren var ute och rökte ca kl. 01:30. Hon hade släckt cigaretten i askkoppen och gått in i lägenheten. Granne upptäckte att det brann med låga på entrébalkong vid ca kl. 06:50. Grannen rusade över till den aktuella lägenheten och ringde på. Lägenhetsinnehavaren öppnade och upptäckte branden. Hämtade en hink med vatten och kastade på branden som slocknade.

Vid framkomst

Räddningstjänsten har ej varit till objektet.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände till platsen den xx-xx-xx, kl. ca 14:30. Inga föremål fanns kvar, enbart en sotad vägg. Väggen hade en förkolnad sträcka på ca 8-10 centimeters längd på en panelplanka.

Ytterlampans plastglob hade smältskador efter branden. Branden har startat i en blomlåda på en bänk vid entrédörren. Blomlådan har varit halv med blomjord som var torr. En kolande brand har uppstått som har antänt plasten på blomlådan, lågorna har sedan antänt väggen. Smält plast från blomlådan hade antänt en ampel av rotting på hyllplanet under samt en plastblomkruka. Den smälta plasten från blomlådan och blomkrukorna rann ned i springor till bottenplan och stelnade. Lägenhetsinnehavaren säger att hon inte hade fimpat i blomlådan utan i den askkopp som stod på hyllplanet under.

SPRIDNINGSRISK

- Brandspridning till väggen.
- Brandspridning till vinden kan inte uteslutas.

SLUTSATS

- Brandstarten har skett i balkonglådans jord på entrébalkongen.
- En kolbrand som utvecklade sig till lågbrand.
- Blomlådan av plast har antänt väggpanelen.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

I den aktuella lägenheten fanns brandvarnare men man hade glömt att byta batteri så brandvarnaren fungerade ej.