

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Begäran om spridningsyttrande från polisen då brandanläggaren var gripen och skulle häktas.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten, som var på plats någon dag efter att branden hade inträffat.

BYGGNAD

Byggnaden var en brandsäker byggnad med ett påbyggt soprum anslutet till befintligt sopnedkast i sopytrymmet var ett sopkärl av plast placerat.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten fick larm om branden och vid framkomsten var hela trapphuset rökfyllt. Branden släcktes från utsidan. Trapphuset ventilerades. Den man som hade försökt att få tillträde till den byggnad för bostadslösa och blivit avvisad hade begett sig till denna byggnad och hotat en person. Mannen är åtalad för olaga hot och ärendet har gått till hovrätten. Undersökningen utfördes genom besiktning och fotografering på platsen. Vid undersökningen uppmärksammades flera platser där brand hade anlagts. De övriga brandhårdarna gick inte att avgöra om de var anlagda vid samma tillfälle.

BRANDORSAK

Branden anlagd med tändstickor ett flertal tändstickor hittades i trapphuset.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till annan brandcell förelåg ej men rökspridning till utrymningsväg var konstaterad.

ERFARENHETER

Otåta sopnedkastsluckor medför rökspridning till trapphus.