

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i lägenhet i flerfamiljshus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Tisdagen den xx-xx-xx kl. 13.46, inkom larm till X-stad Brandkår om en brand i en lägenhet på X-gatan i X-stad. Station Centrum samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst fick man bryta upp dörren, och kunde konstatera att det var en mindre glödbrand i ett terrarium innehållande en styck leguan. Mindre rökutveckling i lägenheten. Inga människor skadades. I lägenheten fanns en leguan (större ödla), som förmodligen fått lite rök i sig vid olyckstillfället. Glödbranden var snabbt släckt av rökdykare.

## **UNDERSÖKNING**

NN, som leguanen heter, måste ha stött till en värmelampa som fanns överst i terrariet. Lampan har ramlat ner på en hylla bestående av en träplanka samt ovanpå denna en masoniteskiva. NN brukar ligga på denna hylla och värma sig, när så behövdes. Nu var det istället hyllan som fick mer värme än den tålde. Masoniteskivan var genomkolad och kolningen hade fortsatt ner till träplankan. En mindre glödbrand hade uppkommit i träplankan, med därtill hörande rökutveckling. NN befann sig i en annan del av terrariet och hade inte fått några brännskador. Däremot kan man anta att han inandats en del rök. Matte och husse var inte hemma när olyckan inträffade. Grannarna hade hört brandvarnaren ljuda och larmade brandkåren.

## **SLUTSATSER**

Man kan härmed konstatera att brandvarnaren genom att den hördes av grannarna, har räddat NN:s liv, samt lägenheten i övrigt.