

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i källarlokal.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten, och polisen.

BYGGNAD

Flerbostadshus 5 våningar med källarkontor, Br1 byggnad. Den lokal som branden inträffade i är typ lagerlokal. I lokalen hade man installerat en duschkabin och en tvättmaskin. Det fanns 3 sängar i lokalen samt en soffa och bord och stolar.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten fick larm om brand i källare i bostadshuset. Vid framkomsten gick man ned i källaren och fann ett svagt rök skimmer. Förmannen gick ut och runt hörnet och fann då en öppen dörr till lokalen. Han gick in genom dörren och fann en man sittande på en säng nr 1. Mannen togs ut i det fria och han var mycket förvirrad och halvt borta. Han fördes till sjukhus där han hölls nedsövd i flera veckor efter branden, det var oklart till en början om han skulle klara sig. I lokalen brann det i ett täcke och en jacka. Mannen hade troligen försökt att släcka branden med täcket och jackan. TV-apparaten hade helt brunnit ut. Branden släcktes med en pytspruta samt vädring av lokalen genom de befintliga fönstren. I rummet fanns ytterligare en TV som enligt uppgift hade slutat att fungera varvid man hade köpt ytterligare en mycket gammal TV som hade börjat brinna.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen gjordes på plats genom att besiktiga lokalen samt prata med det byggföretag som stod för lokalen.

BRANDORSAK

TV-apparaten är den troliga brandorsaken.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk förelåg ej då nästan branden hade självslocknat.

SLUTSATSER

Gamla TV-apparater skall inte användas.

ERFARENHETER

I dagsläget när det är ont om bostäder i området och byggarbetare kommer från övriga delar av landet och veckopendlar bor man på alla möjliga och omöjliga ställen som inte är avsedda som bostäder.

FÖRSLAG

I alla utrymmen där personer sover skall minst brandvarnare finnas.