

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Ola Käll Räddningstjänsten

OBJEKTET

Fastigheten enplans villa med inredd vind. Matkällare finns. I den utvändiga nedgången till matkällaren finns en oljetank som är tom och inte använts på många år. I övrigt förvaras viss brännbart material i trappan. Dörren till nedgången är olåst. Villan används som dagis.

HÄNDELSEN

Branden upptäckts av en granne som larmar. Räddningstjänsten larmas kl 05.48 och åker ut med 7 man. Vid framkomsten brinner det i nedgången till matkällaren. Branden pågick under oljetanken och släcks med vatten. Delar av fasaden bryts upp för att upptäcka ev. glödbränder. Dagiset får i övrigt inga skador.

UNDERSÖKNING

Några naturliga brandstiftare finns inte i trappan ned till matkällaren. Det finns rester kvar av brända vedträn under tanken, något som normalt inte förekommer på den platsen. Vid undersökningen konstateras att det ligger tappade vedträn på gården och på en stig som leder bort till en annan grannfastighet, där det förvaras staplad ved.

SLUTSATS

Med stor sannolikhet har någon eller några personer stulit ved och burit till dagiset och där anlagt brand under oljetanken i nedgången till matkällaren.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk har förelegat till hela fastigheten dock ej till angränsande fastigheter.

ERFARENHETER

Det är ju tillfället som gör tjuven. Dörren till trappan var olåst och platsen är undanskymd.

FÖRSLAG

Lås bör uppsättas på dörren och oljetanken bör tas bort.

ÅTGÄRDER

Kommunen vidtar dessa åtgärder.