

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i restaurang.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Torsdagen den xx-xx-xx kl. 03.50 inkom larm om brand i restaurang. En granne mittemot hade hört buller och tidigt upptäckt branden. Vid brandförsvarets ankomst brann det i restaurangen. Fönsterruta mot gatan var trasig och rök vällde ut.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i sex plan, och inrymmer bland annat restaurang i markplan. Byggnaden uppfördes år xxxx. Restauranglokalen rymmer ca 50 gäster. Våningsplanen ovanför inrymmer bostäder.

BRANDFÖRLOPPET

Branden hade startat på golvet i lokalen genom att någon slängt in ett föremål innehållande en brännbar vätska. Branden spred sig till möbler och bardisk som stod intill. Dock skedde brandspridningen långsamt beroende på svårantändligt material i bardisken, trä klätt med rostfri plåt och massivt trä. Branden var av mindre omfattning men gav ändå kolningsskador på bl.a. bardisken, angränsande möbler och en stol intill. En relativt kraftig rökutveckling fyllde hela restaurangen och hotade att sprida sig till trapphuset intill. Vid tillfället var restaurangen stängd och låst. Rökdykare gick in och släckte snabbt branden och röken vädrades ut. Branden var anlagd genom att en "Molotovcocktail" kastades in genom fönstret mot gatan. Rökutvecklingen spred sig snabbt i hela restauranglokalen.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades dagen efter branden. Lokalen undersöktes och fotodokumenterades.

SLUTSATS

Ytterligare en brand som visar betydelsen av automatisk vattensprinkler i publika lokaler. Hade sprinkler funnits, hade branden snabbt kunna slås ner och brand- och rökskadorna kunnat minimeras samtidigt som personsäkerheten varit stor.

Risken för anlagd brand är stor inte minst i storstadsområden. Inträffar detta i en publik lokal med gäster i lokalen, kan det få fatala följder.

Vikten av fortlöpande utbildning av samtlig personal på hotell, restauranger och övriga publika lokaler kan inte nog betonas.

Lättillgängliga larmrutiner och handlingsplaner underlättar en ofta stressad situation.