

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i båthall.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den xx-xx-xx av Jörgen Svensson.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 00.47 var båthallen totalt övertänd.

Räddningstjänstens åtgärder

Begränsa mot spridning till terrängen.

Brandförlopp

Branden fick ett kraftigt förlopp då det företrädesvis förvarades plastbåtar i hallen. Kraftig vind 15 m/s gjorde att brandförloppet fick ett gott syretillskott.

Skadeomfattning

Hela båthallen och alla båtar blev totalskadade.

Spridningsrisker

Små spridningsrisker, endast mot terrängen.

UNDERSÖKNINGEN

Platsbeskrivning

Båthall i stålkonstruktion med måtten 54 x 25 meter. Utvändigt korrigerad aluminiumplåt på väggar och yttertak. 2 st. gångdörrar i stålplåt samt en stor skjutport. Ljusinsläpp i hallen via högt placerade plastsivor på långsidorna. 56 st fritidsbåtar av olika storlek förrådsställda. Öppen planlösning i hallen förutom ett förråd 4 x 5 meter i ena hörnet. I förråd förvarades div. elhandverktyg. Ovanpå detta förråd ett pentry med uppgång via utvändig trappa inne i hallen. Pentry med trinettök och microugn i köksdelen. En gaffeltruck stod intill skjutdörren. Fastigheten var elektrificerad.

Primärbrand

Det går ej att fastställa primärbrandplatsen. Det synes dock ej troligt att branden startat i pentryt. Golvbjälkarna 20 x 4,5 cm. var brända på dess undersida, (förrådets tak). Pentryutrymmet har senare i brandförloppet rasat ner.

Brandorsak

Det går ej att fastställa brandorsaken.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

En hall med många båtar företrädesvis plast stående tätt intill varandra. Stora mängder av brandfarlig vätska klass I och II, därtill flera tuber av gasol som medverkat i branden. Det finns en mängd av brandstiftare i en hall med verksamhet kring båtar. Heta Arbeten av ovana personer, skavsladdar till elektriska maskiner, varmkörning/konservering av motorer, tillfälliga värmekällor som fotogenkaminer/elfläktar. Sannolikt finns det inte några rutiner av efterbevakning efter avslutade arbeten.