

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i ljusstake och tidningar på bord.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten.

BYGGNAD

Byggnaden är en brandsäker byggnad med 7 våningar och är en form av äldreboende med eget boende i egna lägenheter. Byggnaden ägs av bostadsföretaget X, ett kommunalt bolag.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Kvinnan som bodde i lägenheten hade tänt ett ljus och gått på toaletten. När hon kom ut brann det i några tidningar och i bordsduken. Hon kastade det som brann i slasktratten och spolade vatten på det och släckte branden. Rök hade trängt ut i trapphuset och kringboende larmade brandkåren. I lägenheten fanns brandvarnare. Vid kontroll fungerade denna ej. Det visade sig att batteriet låg kvar i sitt plastomslag. Fastighetsägaren hade monterat upp brandvarnare i varje lägenhet för ungefär ett år sedan. Vid förfrågan hos den personal som arbetar på äldreboendet hade det ej kommit till allas kännedom att det hade brunnit i huset.

UNDERSÖKNINGEN

Utfördes alldeles efter att räddningstjänsten hade lämnat platsen.

BRANDORSAK

Ljuset hade antänt material på bordet.

SPRIDNINGSRISK

Förelåg ej.

SLUTSATSER

Att det är viktigt att den som monterar brandvarnare förstår konstruktionen.

ÅTGÄRDER

Kontakt togs med fastighetsägaren som skall undersöka samtliga brandvarnare som är uppmonterade av dem. Skall sedan rapportera vidare till räddningstjänsten samt kontrollera vem som har monterat brandvarnarna. Organisation för brandtillbud skall kontrolleras.