

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson, brandinspektör

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brand har uppstått i en papperskorg i ett rum i servicehuset X. En äldre man har rökt och tömt aska i en papperskorg. Det interna automatiska brandlarmet har utlösts och personal kom snabbt till platsen. Branden släcktes och mannen fördes till sjukhus. Larm till brandförsvaret utlöstes p g a att rök kom ut till korridoren och trapphuset. Rummen och korridoren är normalt larmlagrade och det är oklart i detta fall vilket utrymme som utlöst larm. Trapphusens rökdetektorer utlöser larm direkt till brandförsvaret.

BYGGNADEN

Byggnaden är ett modernt äldreboende och försett med automatiskt brandlarm.

ERFARENHET

Detektorn i rummet bidrog till tidig alarmering och räddade sannolikt mannens liv. Personal som var utbildad kom snabbt till plats och kunde ta ut mannen och släcka en rykande papperskorg. Den satsning som X-stad gjort att utöka skyddet genom att ha installera larmlagrade rökdetektorer på rummen i kombination med utbildning av personalen har i detta fall gett ett positivt resultat.