

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i häktescell på häktet i X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Fredagen den xx-xx-xx kl. 19.44, inkom larm till X-stad Brandkår om en brand i häktet på X-gatan i X-stad. Station A, station B samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst, kunde konstateras att det brann i papper och kläder i en cell. Häktespersonalen hade tagit ut den person som fanns i lokalen och därefter stängt dörren. Branden släcktes snabbt av rökdykare. Brandgasspridning ut i korridor, när dörren öppnades. De övriga häktade behövde ej evakueras. Personen som fanns i lokalen togs om hand av ambulanspersonal på plats, och det kunde konstateras att han fått lite rök i sig, men behövde ej uppsöka sjukhus.

UNDERSÖKNING

Branden var anlagd av den intagne. Han hade samlat ihop papper och en del kläder på golvet och därefter tänt på. Det var endast denna hög som brunnit, men brandspridningsrisk förelåg till sängen och sängkläderna. Varje cell är en egen brandcell med rökdetektorer. Det automatiska brandlarmet hade utlöst, och gjort personalen uppmärksamma på vad som hände. Enligt uppgift får de intagna ej ha tändstickor eller tändare i häktescellerna. När de intagna vill röka, skall de kalla på personalen. Vid brandkårens framkomst fanns det likväl en tändsticksask i cellen, som den häktade hade smugglat in.

SLUTSATSER

Det har inom loppet av ett och ett halvt år, brunnit tre gånger i häktesceller på häktet i X-stad. De häktade har med olika skäl tänt på i sina egna celler. Enda sättet att förhindra detta är att se till att de häktade ej har tillgång till tändare eller tändstickor.