

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i lägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Kenneth Möller, brandförsvaret.

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Den xx-xx-xx inkommer telefonlarm till larmcentralen om att en brandvarnare tjuter på ovannämnda adress. Det är en granne som hör brandvarnaren och larmar. Brandkår polis och ambulans larmas till platsen. Ambulanspersonalen är först på plats och bankar på dörren. Efter en stund öppnar en kvinna och förklarar att hon troligen glömt något i ugnen. Men då upptäcks brännmärken i sängen, branden har endast varit en pyrande brand och ej förorsakat öppna lågor. Brandförsvarets personal som anlönt, släckte glöden och vädrade ut röken. Kvinnan fördes till sjukhus för kontroll.

## **BYGGNADEN**

Byggnaden är et bostadshus i 5 våningar och verksamheten är bostäder. Varje våningsplan har ett korridorsystem, vilket gör att de boende har tillgång till två trapphus. Brandcellsavskiljande väggar och tak motstår brand i ca en timma och betecknas med brandklass EI 60.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden var begränsad till sängen, men hade bränt ned genom tre lager sängkläder i sängen. Kvinnan berättade att hon hade somnat ifrån en brinnande cigarett.

## **ERFARENHETER**

En brand av detta slag har ett mycket långsamt förlopp, det kan ta flera timmar innan en brand uppstår, om den överhuvudtaget uppstår. Under det pyrande förloppet bildas mycket giftig rök som i dessa koncentrationer är dödande. Det som utan tvekan räddade denna kvinnas liv, var en fungerande brandvarnare, som larmade grannar som i sin tur larmade brandförsvaret. Brandvarnaren var placerad på bokhyllan, men fungerade trots allt.