

## **HÄNDELSEN**

Inringt 112-larm om brand i en byrå i en hall inkom 12:53 den xx-xx-xx. När brandförsvaret anlände platsen så var det en kraftig rökutveckling från radhuset. Hyresgästen som varit inne i huset när branden startade hade utrymt och var omhändertagen av grannar. Rökdykare sattes in och tog sig genom en hall och ett vardagsrum, i vardagsrummet fanns en dörr in till ett sovrum där man påträffade branden. Det brann i en byrå samt i en fönsterbräda. Branden släcktes ned och därefter ventilerades radhuset med högtrycksfläkt. Brandförsvaret tog även upp hål i innertaket som var brandskadat för att försäkra sig om att branden inte gått vidare uppåt i taket.

## **UNDERSÖKNING**

Radhuset som det brunnit i var på ca 120 m<sup>2</sup>. Huset innehöll fyra rum och kök samt bad och toalett. Sovrummet där primärbranden var belägen låg rakt fram från ingångshallen sett. För att nå rummet var man tvungen att gå igenom vardagsrummet. Vardagsrummet och hallen uppvisade sortskador. Köket som låg in snett till vänster påvisade mindre sotskador. De övriga två sovrummen uppvisade också mindre sotskador. Det sovrum där branden släcktes uppvisade kraftiga kolningsskador på en byrå samt på fönsterbrädan i rummet. Byrån var brunnen inifrån och ut. Lådorna som funnits i byrån var uppbrända. Även gardinen i rummet hade fattat eld. Det fanns även en del kolningsskador i taket. Taket var uppbrutet för att säkra eventuell brandspridning. Resten av sovrummet uppvisade kraftiga rök-sotskador. Primärbrandhärden fanns att finna i byrån. Enligt uppgift från polisens tekniker ska kvinnan i huset lagt en fimp som hon trodde var släckt i en av byrålådorna.

## **SLUTSATS**

Kvinnan i huset hade lagt en fimp i en av byrålådorna som han trodde var släckt. Fimpen har sedan satt eld på de kläder som låg i byrålådan. Branden har sedan utvecklats så att hela byrån tog eld. Branden spred sig även vidare i rummet till fönsterbrädan och gardiner.

## **ERFARENHETER**

Svårt att förebygga dessa händelser. Möjligtvis kan information via massmedia göra så att vi slipper händelser av den här typen. Askkoppar fanns det ett antal av runt om i lägenheten. Brandvarnare fanns och hade fungerat.