

Anlagd brand på X-stad skola, den xx-xx-xx kl.16.13. Branden anlades i ett brevinkast till vänster om entrédörren. Larmsätt: Automatiskt brandlarm, rökdetektor i skolkorridoren.

När räddningspersonalen anländer, klockan 16.19, brinner det kraftigt från brevinkastet till vänster om entrédörren samtidigt som korridoren på insidan är rökfylld. Trots den kraftiga branden med åtföljande rökalstring blev skadorna synnerligen måttliga. För detta kan man tacka ett förebyggande brandskydd, inte bara automatlarmet utan även brevlådans stabila plåtkonstruktion på insidan. Här kan vi ånyo använda begreppet "Happy-Fire". Brevlådan i all sin enkelhet är ett exempel på att man även med små åtgärder kan förhindra stora skadeverkningar.