

## INLEDANDE BESKRIVNING

Ambulans blev kallad till adressen för ett larm om skärskada. Efter någon minut larmades även räddningstjänsten för brand i lägenheten. Vid räddningstjänstens framkomst går man in med rökdykare genom altandörren till köket på husets framsida och finner att det brinner på golvet i hallen. Då sitter den skadade mannen på baksidan i en stol med skärskador på armar och hals. Vid genomsökning i lägenheten hittar rökdykarna en dörr utan handtag som är stängd vilken leder till sovrummet. När man öppnar den ser man att det brunnit även här. Branden har falnat men ökar i intensitet när man går in i rummet. Det var en brandhård vid väggen till vänster innanför dörren där bland annat en kartong med hagelpatroner i en låda har brunnit. Även dörren till sovrummet är påverkad av brand som synes inte ha samband med de andra hårdarna.

## HÄNDELSEFÖRLOPP

### Omfattning vid ankomst

Brand i två rum inom samma brandcell.

### Räddningstjänstens åtgärder

Dörrforcering, brandsläckning genom rökdykning, brandgasventilation.

### Brandförlopp

Till synes ett snabbt och intensivt brandförlopp.

### Skadeomfattning

Brandskador i hall och sovrums, rök och sotskador i övriga delar av lägenheten.

### Spridningsrisker

Risk för spridning av både brand och rök till övriga delar av huset förelåg.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Bostadshuset är ett trevånings tegelhus med flera lägenheter på varje våning. Brandlägenheten är belägen på bottenplan. Lägenheten har uteplatser på båda sidor om huset och man kommer ut i marknivå.

### Primärbrand

Minst två primärhårdar, en i hallen på golvet och en i sovrummet.

### Brandorsak

Uppsåtligen anlagd.

## SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Händelsen är speciell så till vida att det första larmet rör sig om en knivskada och sedan tillkommer branden. Den person som är skadad befinner på platsen. Inne i lägenheten finner man ett stort antal vapen av olika slag, knivar, skjutvapen m.m. Man finner även ammunition som varit inblandad i branden. Riskerna i samband med ett sådant larm är av speciell art, den skadade mannen och hans tillstånd, innehållet i lägenheten gör att man får ta särskilda hänsyn vid insatsen. Detta är naturligtvis svårt att veta innan man är på plats.